



Europejski Fundusz rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Zamieszczono na stronie internetowej, dnia 02.10.2015 r.

Znak sprawy: IZP.271.19.2015

Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie nr 119, 21-065 Rybczewice
NIP 712-292-64-46, REGON 431020003
tel. centrala (081) 5844 460, fax (081) 5844 474

- wszyscy uczestnicy postępowania -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych w Gminie Rybczewice w ramach projektu: „Instalacje solarne w Gminie Rybczewice”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły w dniu 02.10.2015 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Treść pytań:

Zapytanie nr 1

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że obecny opis przedmiotu zamówienia, sporządzony jest w sposób ograniczający uczciwą konkurencję. Wskazuje na to wymóg dotyczący kolektora słonecznego, którego rama kolektora ma być wykonana z aluminium oraz dodatkowo anodowana.

Anodowanie ramy kolektora jest procesem technologicznym służącym nadawaniu ramie kolektora wybranego koloru. W tym samym celu stosuje się inne równoważne technologie, takie jak na przykład lakierowanie proszkowe lub inne technologie nakładania farby w celu nadania ramie kolektora określonego koloru.

Z uwagi na zapisy SIWZ, wskazujące na dopuszczenie rozwiązań równoważnych, zwracamy się z prośbą o określenie rozwiązań równoważnych względem „anodowania”, np. poprzez dopuszczenie kolektora słonecznego z ramą aluminiową lakierowaną proszkowo.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający dopuszcza kolektor słoneczny z ramą aluminiową lakierowaną proszkowo.

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kolektora słonecznego o powierzchni brutto 2,5 m² (powierzchnia wymagana w SIWZ nie większa niż 2,4 m²).

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający dopuszcza również kolektor słoneczny o powierzchni brutto 2,5 m².

Wszystkie odpowiedzi na powyższe pytania, które dokonują zmiany zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy traktować jako zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną przez Zamawiającego w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

z up. WÓJTA

mgr Renata Trąta
SEKRETARZ GMINY
.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)