

Zamieszczono na stronie internetowej, dnia 08.08.2016 r.

Znak sprawy: IZP.271.17.2016

**Gmina Rybczewice**  
Rybczewice Drugie nr 119, 21-065 Rybczewice  
NIP 712-292-64-46, REGON 431020003  
tel. centrala (081) 5844 460, fax (081) 5844 474

**- wszyscy uczestnicy postępowania -**

**dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „*Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach*”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły w dniu 4 sierpnia 2016 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Treść pytań:

**Pytanie nr 1:**

Według przedmiaru i opisu - płyta OSB(545m<sup>2</sup>) jako deskowanie pełne gr. 2.5cm, według rysunków i zestawienie obciążeń - blacha trapezowa niskoprofilowa TR60 gr.0.7

**W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:**

Proszę przyjąć według rysunków i zestawienie obciążeń - blacha trapezowa niskoprofilowa TR60 gr.0.7

**Pytanie nr 2:**

Według opisu podciągi i nadproża beton klasy C25/30, według rysunków beton klasy C30/37

**W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:**

Nadproża wykonać z betonu C30/37.

**Pytanie nr 3:**

Płatwie na rysunku K-RZ24 mają inny wymiar niż w opisie technicznym. Czy należy stosować się do informacji z rysunków czy opisu technicznego?

**W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:**

Wymiar płatwi należy przyjmować z rysunku.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o określenie z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne.

**W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:**

Parapet wewnętrzny wykonany z konglomeratu w jednolitym kolorze białym.

**Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian.**

Z up. Wójta  
  
mgr Renata Trala  
SEKRETARZ GMINY  
.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)